

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. директора КЗ «Осинівський ОК»

_____ Т.В. Топал

«_____» _____ 2018 р.

ІНСТРУКЦІЯ № 14

Про заходи пожежної безпеки для приміщень їдальні, харчоблоку

1. Галузь застосування

1.1 Дія цієї Інструкції поширюється на всі приміщення харчоблоку, їдальні КЗ «Осинівський ОК». Інструкція визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки у цих приміщеннях.

1.2. Ця Інструкція є обов'язковою для вивчення та виконання відповідальним за пожежну безпеку та всіма працівниками харчоблоку, їдальні.

2. Вимоги пожежної безпеки

2.1. Усі працівники харчоблоку, їдальні під час прийняття на роботу та у процесі роботи мають проходити протипожежний інструктаж та перевірку знань з питань пожежної безпеки.

2.2. Приміщення харчоблоку, їдальні слід постійно утримувати в чистоті та порядку.

2.3. Горючі відходи необхідно викидати до спеціально відведених сміттєзбірників у міру нагромадження та після закінчення роботи.

2.4. Кухонні плити та кип'ятильники потрібно очищати раз на місяць.

2.5. До первинних засобів пожежогасіння, розміщених у приміщеннях харчоблоку, їдальні необхідно забезпечити вільний доступ.

2.6. Евакуаційні шляхи та виходи слід утримувати вільними, не захаращувати. Продукти й тару транспортувати шляхами, що не перетинаються з виходами з шкільної їдальні, або в години, коли там немає учнів.

2.7. Розстановка столів у обідній залі не повинна перешкоджати евакуації людей у разі пожежі. Прохід, який веде до виходу з обідньої зали, а також проходи до місць за столами повинні бути завширшки не менше 1,35 м.

2.8. Перед початком навчального року кухонні печі повинні бути ретельно перевірені та відремонтовані.

2.9. Несправні кухонні печі до експлуатації не допускаються.

2.10. Електромережі, електроприлади слід експлуатувати лише справними, з урахуванням рекомендацій підприємств-виробників.

2.11. Під час вмикання електроплит у електромережу вилка повинна щільно входити у гніздо розетки.

2.12. У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток, інших електроприладів необхідно негайно знеструмити (вимкнути) їх та взяти необхідних заходів для забезпечення їх пожежобезпечного стану.

2.13. У приміщеннях для зберігання горючих продуктів, тари або продуктів у горючій упаковці для підключення засобів механізації встановлювати лише триполюсні розетки із заземлювальним контактом.

2.15. У приміщеннях харчоблоку електричні світильники повинні мати скляні ковпаки.

У протипожежних поясах холодильних камер не дозволяється пробивати отвори, пропускати труби, встановлювати кріплення, наклеювати горючі матеріали.

2.16. Усе електрообладнання підлягає зануленню або заземленню відповідно до вимог Правил улаштування електроустановок.

У приміщеннях харчоблоку не дозволяється:

влаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електричні дроти та кабелі безпосередньо по горючій основі;

застосовувати саморобні некалібровані плавкі вставки у запобіжниках, прокладати електричні дроти та кабелі транзитом через складські приміщення;

залишати без нагляду ввімкнені кухонні плити й інші нагрівальні прилади;

зберігати горючі матеріали, відходи, упаковку та контейнери в обідній залі та на шляхах евакуації;

зберігати на вантажно-розвантажувальних рампах товари і тару;

декорувати стіни обідньої зали горючими матеріалами та такими, що виділяють при горінні токсичні речовини;

застосовувати для миття підлоги та обладнання легкозаймисті або горючі речовини (бензин, ацетон, гас тощо);

користуватися електронагрівачами з відкритою спіраллю;

зберігати будь-які легкозаймисті та горючі речовини, пожежонебезпечні властивості яких не досліджено.

2.17. Після закінчення робіт у приміщеннях харчоблоку слід:

- відключити всі електроустановки (крім холодильників);
- переконатися у відсутності порушень, що можуть призвести до пожежі.
- надійно закрити крани водопроводів

3. Обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі

3.1. Загоряння у приміщенні харчоблоку, їдальні слід відразу ліквідувати.

3.2. У разі виникнення пожежі необхідно:

- негайно повідомити про це пожежну охорону (тел. 101); при цьому слід чітко назвати адресу навчального закладу, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, наявність людей у будівлі, а також свою посаду та прізвище;

- сповістити про пожежу керівника навчального закладу або працівника, що його заміщує;

- включити систему оповіщення людей про пожежу;

- розпочати самому і залучити інших осіб до евакуації людей;

- вимкнути електромережу;

- вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.

- Після прибуття пожежних підрозділів необхідно забезпечити їм вільний доступ до місця, де виникла пожежа.

- У разі виникнення пожежі необхідно утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла, інакше вогонь і дим поширяться до суміжних приміщень.

РОЗРОБИЛА _____ Т.Я. Гелас

відповідальна за протипожежну безпеку в ОК

ПОГОДЖЕНО: _____ І.В. Порошенко

відповідальна за охорону праці в ОК

Голова профспілки ОК _____ О.Б. Погорелова

ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. директора КЗ «Осинівський ОК»
_____ Т.В. Топал
«_____» _____ 2018 р.

ІНСТРУКЦІЯ № 12

Про заходи пожежної безпеки для приміщень котелень

1. Галузь застосування

- 1.1. Дія цієї Інструкції поширюється на приміщення котельні КЗ «Осинівський ОК».
- 1.2. Інструкція визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки у цьому приміщенні, а також є обов'язковою для вивчення і виконання відповідальним за пожежну безпеку в котельні та працівниками, які забезпечують роботу котельні

2. Вимоги пожежної безпеки

- 2.1. Перед початком опалювального сезону котельня має бути ретельно перевірена та відремонтована, а обслуговуючий персонал повинен пройти спеціальне навчання та протипожежний інструктаж.
- 2.2. Котельні установки повинні відповідати протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів. Несправні котельні установки до експлуатації не допускаються.
- 2.3. Особа, відповідальна за технічний стан котельних установок, зобов'язана організувати постійний контроль за правильністю їх утримання та експлуатації, своєчасний і якісний ремонт.
- 2.4. Котельні установки повинні розміщуватися так, щоб до них був забезпечений вільний доступ для огляду й очищення.

У приміщенні котельні не дозволяється:

- виконувати роботи, які не пов'язані з експлуатацією котельних установок;
- допускати до роботи в котельні сторонніх осіб, а також осіб, які не пройшли спеціальної підготовки або перебувають у нетверезому стані;
- допускати підтікання рідкого палива або витікання газу в місцях з'єднання трубопроводів і форсунок;
- подавати паливо при згаслих форсунках або газових пальниках;
- працювати з несправними приладами контролю і автоматики;
- розпалювати котельні установки без попереднього їх продування повітрям;
- сушити будь-які матеріали, що можуть горіти, на котлах та паротрубопроводах;
- закривати горючими матеріалами жалюзі повітряного опалення;
- залишати без нагляду котли, що перебувають у роботі;
- зберігати запаси твердого палива, що перевищують добову потребу;
- користуватися витратними баками, які не мають пристроїв для видалення палива до аварійної ємності (безпечне місце) у разі пожежі;
- зберігати легкозаймисті та інші горючі рідини та матеріали.
- Котли центрального опалення повинні розміщуватися у відокремлених негорючих приміщеннях, які мають окремий вихід.
- Використання вентиляційних каналів для спільного відводу продуктів згоряння від печей і газових приладів не дозволяється

3. Обов'язки та дії працівників котельні у разі виникнення пожежі

3.1. У разі виникнення загоряння у приміщенні котельні слід вжити заходів для його негайної ліквідації.

3.2. У разі виникнення пожежі необхідно:

- негайно повідомити про це пожежну охорону (тел. 101); при цьому слід чітко назвати адресу навчального закладу, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, наявність людей у будівлі, а також свою посаду та прізвище;
- включити систему оповіщення людей про пожежу;
- сповістити про пожежу керівника навчального закладу або працівника, що його заміщує;
- розпочати самому і залучити інших осіб до евакуації людей;
- вимкнути електромережу;
- розпочати гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння.

РОЗРОБИЛА _____ Т.Я. Гелас
відповідальна за протипожежну безпеку в ОК

ПОГОДЖЕНО: _____ І.В. Порошенко
відповідальна за охорону праці в ОК

Голова профспілки ОК _____ О.Б. Погорелова