

Додаток до п.4.2.20 Правил

пожежної безпеки для закладів , установ і

організацій системи освіти України

Норми первинних засобів пожежогасіння

№ п п	Призначення приміщень	Одиниці виміри	Пінні ємкості 10л Або порошкові 5 кг	Вуглекислотні ємкості 2л	Брезентове Або азбестове Полотно Розміром 2.*2м	Примітка
1.	Класи,кабінети,аудиторії,лекційні та адміністративні приміщення,спальні приміщення та групові дошкільних закладів, гуртожитки, готелі	30 погонних метрів довжини коридору, фойє, холу, рекреації	1			Не менше 2-х на поверх або його частину, віддалену глухими стінами і перегородками
2.	Лабораторії хімії, фізики, біології, лаборантські при них, приміщення для трудового навчання (крім майстерень з обробки металів), гурткові технічного моделювання, живопису, юних натуралістів, кінофотолабораторії, бібліотеки, архіви, кімнати для зберігання і чищення зброї, студії	100 куб. м	1	1		Не менше одного на приміщення
3.	Кабінети інформатики та обчислювальної техніки, радіотехнічні центри, електромонтажні приміщення і приміщення вентиляційних систем, матеріальні склади	100 куб. м	1	1		Не менше одного пінного і одного вуглекислотному на приміщення
4.	Закриті навчально-спортивні зали, обідні, актові,лекційні та читальні зали, майстерні з обробки металу, дерева, дільниці миття і знежирення	100 куб. м	1			Не менше двох на приміщення
5.	Гаражі, відкриті стоянки автомашин, тракторів та ін.. техніки (без урахування первинних засобів пожежогасіння, якими обладнано транспортні засоби)	100 кв. м	1	1		Не менше двох на приміщення або стоянку . Додатково обладнуються ящиком з піском і лопатою.
6.	Котельні на твердому і газоподібному паливі	На 2 котли	1			Ящик з піском і лопатою
7.	Котельні на рідкому паливі	На 1 апарат	1	1		Ящик з піском і лопатою
8.	Кінопроекційні, кінопересувка	На 1 апарат	1	1		Ящик з піском і лопатою